



PAŃSTWOWY GRANICZNY INSPEKTOR SANITARNY W PRZEMYŚLU

ul. Mariacka 4, 37-700 Przemyśl
tel.: (16) 678 27 86, 678 20 68 fax: (16) 678 45 87
e-mail: gsse.przemysl@sanepid.gov.pl

SSIPZGP.422.3.8.2024

Przemyśl, dn. 20.11.2024 r.

Zakład Obsługi Przejść Granicznych

w Korczowej

37-552 Młyny

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757) oraz § 21 ust. 1, pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) - Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Przemysłu

s t w i e r d z a

**przydatność wody do spożycia w wodociągu produkującym wodę dla Drogowego
i Kolejowego Przejścia Granicznego w Krościenku.**

Uzasadnienie

W dniu 22.10.2024 r. pobrano do badania laboratoryjnego w zakresie monitoringu parametrów grupy A próbkę wody z wodociągu zaopatrującego w wodę Drogowe i Kolejowe Przejście Graniczne w Krościenku (protokół poboru próbki nr SSIPZGP.422.3.8.2024 z dnia 22.10.2024 r.). W trakcie badania laboratoryjnego przeprowadzonego przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie Dział Laboratoryjny Laboratorium Higieny Komunalnej Pracownia w Przemysłu (sprawozdanie z badań nr DL.LHK.P.9052.406.2024 z dnia 25.10.2024 r.) stwierdzono nieakceptowalny zapach badanej próbki.,.

Jednakże zgodnie z zał. 1 część C Tabela 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294) parametr ten ma być „akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian”. W dniu poboru osoba obecna przy poborze próbki nie zgłosiła zastrzeżeń co do