



## PAŃSTWOWY GRANICZNY INSPEKTOR SANITARNY W PRZEMYŚLU

ul. Mariacka 4, 37-700 Przemyśl  
tel.: (016) 678 27 86, 678 20 68 fax: (016) 678 45 87  
e-mail: gsse.przemysl@pis.gov.pl

GPSZG.453-3-5.2/20

Przemyśl, dn. 20.08.2020r.

### DECYZJA

Na podst. art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 59 z późn. zm.), art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 256. z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 1437 z późn. zm.), w związku z § 3 ust. 1 i 3, § 21 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) – po zapoznaniu się z wynikami badania laboratoryjnego próbki wody pobranej w dniu 6.07.2020 r. w ramach nadzoru sanitarnego z wodociągu w Krościenku - Drogowe Przejście Graniczne - administrowanego przez Zakład Obsługi Przejść Granicznych w Korczowej NIP 7922273106 Regon 180635492

### Orzekam:

**przydatność wody do spożycia przez ludzi produkowanej przez wodociąg  
zaopatrujący obiekty Drogowego Przejścia Granicznego w Krościenku.**

### Uzasadnienie

W dniu 6.07.2020 r. upoważniony pracownik GSSE w Przemysłu dokonał poboru próbki wody produkowanej przez wodociąg Drogowego Przejścia Granicznego w Krościenku do badań laboratoryjnych w zakresie parametrów grupy B (protokół pobrania próbki wody nr GPSZG.453-3-5/20 z dnia 6.07.2020r.).

Badania próbki wody przeprowadzone przez Laboratorium Higieny Komunalnej WSSE w Rzeszowie (Sprawozdanie z badania wody nr DL.LHK.9052.1.204.2020 z dnia 28.07.2020r.) oraz Laboratorium Higieny Komunalnej Pracownia w Przemysłu WSSE w Rzeszowie (Sprawozdanie z badania wody DL.LHK.P.9052.1.37.2020 z dnia 9.07.2020 r.) wykazały, że badana próbka wody *nie spełnia* wymagań fizykochemicznych określonych w części C

*niepodlega*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI

załącznika Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Przeprowadzone badanie wykazało przekroczenie dopuszczalnej wartości stężenia sodu -  $251 \pm 43$  mg/l (dopuszczalna wartość parametryczna – 200 mg/l).

W wyniku dokonanej analizy zaistniałej sytuacji ustalono, że stwierdzone przekroczenie ma związek ze zmniejszonym zużyciem dostarczanej wody w związku z zawieszeniem od dnia 13.03.2020r. ruchu granicznego na Drogowym i Kolejowym Przejściu Granicznym w Krościenku zgodnie z załącznikiem nr 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (t.j. Dz.U. 2020, poz. 435 z późn. zm.) a ponadnormatywne stężenie sodu w wodzie wynika z dodawania chlorku sodu do wody w procesie uzdatniania. Ponadto przeprowadzono ocenę ryzyka uwzględniając, że dostarczana woda nie zaopatruje stałych odbiorców (gospodarstw domowych) a jedynie nielicznych pracowników niezbędnych dla utrzymania obiektu do czasu ponownego jego uruchomienia, wśród których nie ma grup osób, którym zaleca się spożywanie wody o niskiej zawartości sodu (dzieci i seniorzy) oraz fakt, że udział wody w dziennym spożyciu sodu jest mało znaczący.

Mając na uwadze powyższe Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Przemyśle orzekł jak w sentencji.

### Pouczenie

Od decyzji niniejszej przysługuje Stronie odwołanie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie, za pośrednictwem Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Przemyśle, które należy wnieść na adres : GSSE w Przemyśle, ul. Mariacka 4, 37-700 Przemyśl, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.



Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny  
w Przemyśle  
.....  
(podpis i pieczęć Państwowego Granicznego  
Inspektora Sanitarnego w Przemyśle)  
*mgr Andrzej Borowski*

### Otrzymują:

1. Adresat – e-mail: [korczowa@zopgkor.pl](mailto:korczowa@zopgkor.pl) + forma papierowa
2. PPIS w Ustrzykach Dolnych – e-mail: [psse.ustrzykidolne@pis.gov.pl](mailto:psse.ustrzykidolne@pis.gov.pl)
3. Burmistrz w Ustrzykach Dolnych – e-mail: [um@ustrzyki-dolne.pl](mailto:um@ustrzyki-dolne.pl)
4. a/a

*niepodlega*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI